

Przedmiotem zamówienia są usługi wchodzące w zakres eksploatacji urządzeń energetycznych takich jak:

1. linia kablowa 20 kV typu 3*YHAKXS 1*120, dl. 16m -relacji: od stacji transformatorowej ST-825-253 CHROBRY GŁOGÓW S.A. do złącza kablowego 20kV ZR-825-1
2. kontenerowa stacja transformatorowa ST-825-253 GOS wraz z transformatorem TNOSN 630/20 o mocy 630kVA, 3-polową rozdzielnią SN 20kV typu ROTOBLOK SF i rozdzielnią O,4kV typu RN-w/EFEN

W/w urządzenia energetyczne znajdują się w Głogowie przy ul. Rudnowskiej i zasilają Zespół Obiektów Sportowo -Rekreacyjnych na terenie CHROBRY GŁOGÓW S.A..

Zakres prac obejmuje następujące zabiegi eksploatacyjne:

- 1) oględziny urządzeń,
- 3) 5-cio letnie badanie ochrony przeciwporażeniowej ,
- 4) bieżąca konserwacja urządzeń,
- 5) aktualizacja schematu, opisów ruchowych,
- 6) prowadzenie ruchu,
- 7) ocena stanu technicznego urządzeń .