

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej konstrukcji, instalacji i urządzeń przepompowni wód opadowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód deszczowych przy ul. Rudnowskiej w Głogowie należących do CHROBRY GŁOGÓW S.A.

2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

- 45.23.24.10-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
- 65.32.00.00-2 – Eksploatacja instalacji elektrycznych
- 50.53.20.00-3 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
- 50.51.10.00-0 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
- 50.51.20.00-7 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów

3. Przepompownie wód opadowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym to kompletne przepompownie zbiornikowe posiadające :

- układ hydrauliczny – pompy zatapialne
- automatyczny układ sterowania

4. W zakresie utrzymania w stałej sprawności technicznej konstrukcji, instalacji i urządzeń przepompowni do wykonania jest następujący zakres usług:

a) przegląd i kontrola pomp, w szczególności:

- kontrola i przegląd pomp oraz ich drobne naprawy,
- kontrola i przegląd przewodów tłocznych pomp (zasuwy, zawory, węże),
- kontrola poziomu zwierciadła wody w zbiorniku,
- kontrola pracy pomp,
- kontrola załączania i wyłączenia pomp,
- czyszczenie wirników pomp,

b) przegląd instalacji i urządzeń elektrycznych, w szczególności:

- kontrola przewodów elektrycznych,
- kontrola ciągłości połączeń wyrównawczych,
- kontrola sygnalizacji w rozdzielnicy elektrycznej ,
- sprawdzenie działania silników pomp,
- konserwacja szafek sterujących (wymiana uszkodzonych bezpieczników, itp.),
- wykonanie okresowych badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- wykonanie pomiarów oporności zerowania ochronnego oraz stanu izolacji,
- okresowa konserwacja pływakowych czujników poziomu wody,
- czyszczenie komór osadnika wirowego wykonane raz w roku, oraz zbiornika retencyjnego wód deszczowych według bieżących potrzeb , lecz nie rzadziej niż raz na trzy lata z zastrzeżeniem, iż koszt usługi wynajęcia wozu asenizacyjnego ponosi Zamawiający.

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w dokumentacji DTR przepompowni oraz rozdzielnicy sterowania pomp.

Przed przystąpieniem do napraw oraz czyszczenia zbiornika należy zgłosić fakt rozpoczęcia prac przedstawicielowi Zamawiającego.

Wykonawca udziela gwarancji na naprawy i konserwację 2 lata.